



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพิ่มเติม)

ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดวันขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. กำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน สอบถามภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยสถาบันพระบรมราชชนก จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและของกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

สถาบันพระบรมราชชนก ได้รับรายงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ว่าในการเผยแพร่ประกาศ มีผู้ประกอบการได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางอีเมล pasadu@snc.ac.th โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมพิจารณาชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามของผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนั้น สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอชี้แจงรายละเอียดตามข้อซักถามของผู้ประกอบการ ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารคำชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นส. ก. ... น. ...

(นายสมชาย ธรรมสารโสภณ)

รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี

สถาบันพระบรมราชชนก

คำชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๒

หน่วยงาน	สถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่โครงการ	๖๒๐๘๗๐๑๗๔๘๒
ชื่อโครงการ	อาคารศูนย์การเรียนรู้ เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ หลัง

ข้อสอบถามและคำชี้แจง

๑. ข้อสอบถามที่ ๑ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่

๑.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้างสามารถใช้วิศวกรโยธา แทนได้หรือไม่และต้องอยู่ในระดับใดขึ้นไป

๑.๒ ช่างไฟฟ้า สามารถใช้วิศวกรไฟฟ้าแทนได้หรือไม่ และต้องอยู่ในระดับใดขึ้นไป

๑.๓ ช่างอื่น ๆ บริษัท ฯ สามารถใช้วิศวกรที่บริษัท ฯ มีได้หรือไม่ และกำหนดหรือไม่ว่าต้องเป็นวิศวกรในสาขาใดบ้าง

คำชี้แจง สามารถใช้วิศวกรโยธาแทนช่างโยธา ใช้วิศวกรไฟฟ้าแทนช่างไฟฟ้า ใช้วิศวกรอื่นๆ แทนช่างอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยวิศวกรดังกล่าวต้องมีใบอนุญาตที่ไม่หมดอายุ ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนการจะใช้ระดับใดประกาศไม่ได้กำหนดจึงจะใช้ระดับใดมาควบคุมการก่อสร้างก็ได้

๒. ข้อสอบถามที่ ๒

ให้ชี้แจงแบบชั้น ๒ เนื่องจากแบบแปลนที่ได้รับมานั้น ชั้นที่ ๒ ได้ระบุเป็นที่จอดรถแต่ไม่มีทางขึ้นไปชั้นที่ ๒ แต่ในรูปตัดบอกว่าเป็นลานอเนกประสงค์ อยากให้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสรุปแล้วในส่วนนี้เป็นลานจอดรถหรือลานอเนกประสงค์

คำชี้แจง อาคารดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนในแบบแปลนก่อสร้าง ในชั้นที่ ๒ โดยในแปลนพื้นที่ชั้นที่ ๒ ในแบบแผ่นที่ A-๐๗/๔๖ ได้ระบุในแบบเป็นที่จอดรถ ๓๒ คัน ระดับที่ -๐.๐๕ ม. และในแบบรูปตัด B-B ในแบบแผ่นที่ A-๒๑/๔๖ ได้ระบุเป็นลานอเนกประสงค์ระดับที่ +๒.๘๕ ม. จากการพิจารณาพบว่า ตามรูปตัดระดับพื้นที่ชั้นที่ ๑ อยู่ที่ +๐.๐๐ ส่วนระดับพื้นที่ชั้นที่ ๒ อยู่ที่ +๒.๘๕ ม. จึงมีความเป็นไปได้ในเรื่องความคลาดเคลื่อนในการเขียนแบบ จึงมีความเห็นดังนี้

๑. พื้นที่ชั้นที่ ๒ เป็นลานอเนกประสงค์ ที่มีระดับ +๒.๘๕ ม. เนื่องจากในแบบแปลนไม่มีทางลาดขึ้นลงสำหรับรถยนต์ ทำให้รถยนต์ขึ้นไปจอดในชั้นดังกล่าวไม่ได้

๒. ในแปลนพื้นที่ชั้นที่ ๒ ได้ระบุระดับ -๐.๐๕ ม. ซึ่งเป็นระดับความสูงที่ใกล้เคียงกับระดับพื้นที่ชั้นที่ ๑ ซึ่งชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๒ ในความเป็นจริงควรจะต่างกันที่ระดับ +๒.๘๕ ม. ไม่ใช่ -๐.๐๕ ม.


๓. ให้ยึดตามรูปตัด B-B ในแบบแผ่นที่ A-๒๑/๔๖ โดยเป็นลานอเนกประสงค์ที่ระดับ +๒.๘๕ ม.

 ประธาน
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ


๓. ข้อสอบถามที่ ๓


เครื่องปรับอากาศระบบ ซึ่งมีในแบบ ระบบเป็นประเภท Split type แต่ในบัญชีรายการก่อสร้างนั้นระบุเป็น VRF จะให้ทางบริษัท ฯ ยึดในการเสนอราคาในครั้งนี้จากแบบหรือจากบัญชีรายการก่อสร้าง


คำชี้แจง ให้ใช้เป็นระบบปรับอากาศแบบ VRF ตามบัญชีแสดงปริมาณและราคา ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วจำนวนและขนาดของ BTU ของเครื่องปรับอากาศ มีความสอดคล้องกันกับขนาดห้อง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ พลธนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวศิริพร ชูดเจ็จจิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุดารัตน์ วุฒิกิติไพศาล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรัชย์ เสียงดัง)
นายช่างโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิพนธ์ พัชรภัทร์)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน